



Dades Client	Dades Mostra
Gestor / client: Ajuntament de Peramola	Ref. Mostra : AUPEFNA0422XB
Adreça Fiscal: Plaça de Josep Roca, s/n	Ref. Laboratori : R4424
Codi Postal: 25790	Tipus d'anàlisi : Sota Demanda
Població: Peramola	Punt de mostreig : FONT DEL PALANCA
Comarca: Alt Urgell	Lloc de mostreig : FONT NATURAL
	Data recollida : 20/04/2022
	Hora recollida : 9:41:46
	Data arribada Lab : 20/04/2022
	Data Emissió : 27/04/2022
	Agregat : Peramola

PARÀMETRE / NORMA / MÈTODE	RESULTAT	UNITATS	MÍNIM ADMÈS	MÀXIM ADMÈS
Terbolesa Nefelometria	<LQ	U.N.F.		5
Conductivitat Conductimetria	720	µS/cm		2.500
pH Potenciometria	7,4	u. pH	6,50	9,50
Amoni Espectrofotometria VIS	<LQ	mg/l		0,50
Bacteris Coliforms UNE-EN ISO 9308-1:2014	12	UFC/100ml		10
Escherichia Coli UNE-EN ISO 9308-1:2014	0	UFC/100ml		0
Recompte colònies a 22°C UNE-EN ISO 9308-1:2014	180	UFC/ml		Sense canvis anòmals
Clostridium Perfringens UNE-EN ISO 9308-1:2014	0	UFC/100ml		0
Enterococs UNE-EN ISO 9308-1:2014	15	UFC/100ml		0
Nitrats Espectrofotometria UV	54	mg/l		50

Els paràmetres amb resultats inferiors als límits de detecció o quantificació, s'indiquen com <LD (inferior al límit de detecció) o <LQ (inferior al límit de quantificació) en funció de la certificació segons ISO 9001, o acreditació segons ISO 17025, dels mètodes del laboratori que realitza les anàlisis i per poder-ho compatibilitzar amb el Sinac 2. En qualsevol dels dos casos, s'entendrà que el valor del resultat expressat equival a " 0 ".

En el cas de la determinació de Plaguicides, Trihalometans, Triazines i Hidrocarburs Pol. Aromàtics, el llistat està a disposició dels Gestors al S.C.Q.A. de la Diputació de Lleida.

Anàlisis realitzats a:



QUALIFICACIÓ DE L'AIGUA :

NO APTA PER AL CONSUM, supera el/s valor/s paramètrics o està fora de marges dels paràmetre/s, Bacteris Coliforms, Nitrats, Enterococs, d'acord amb el que estableix el RD 140/2003 i els Criteris de Vigilància i Control Sanitaris de les Aigües de Consum Humà de Catalunya.

Anàlisis realitzats a:

Página 2 de 2

ROISER
LABORATORI

Laboratori Roiser
Avda. Noguera, 8 - 25200 Cervera
Tel. 973 53 44 24

laboratoriroiser@laboratoriroiser.es
www.laboratoriroiser.es

Laboratori certificat ISO 17025:2017 amb numero d'acreditació N° 1348/LE 2363. Laboratori reconegut per la Generalitat de Catalunya en el Registre de Laboratoris Agroalimentaris amb el n°610. Laboratori inscrit en el Registre de Laboratoris de Salut Ambiental i Alimentaria amb el n° LSSA-252-11.